



3.1.1	<p>Покрывые пола:</p> <p>- ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий;</p> <p>- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м</p>	5.2.8.СП	нет	35, 36, 37	13, 14	Линолеум и плитка плотно закреплено					
-------	--	----------	-----	------------	--------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

3.1.2	<p>Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, крапы, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.);</p>	<p>- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;          - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;          - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)</p>	нет		<p>Приборы и устройства не установлены</p>	<p>Нет приборов и устройств для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов и др.</p>	<p>К.О.С.</p>	<p>Оборудовать приборами и устройствами</p>	<p>Ремонт</p>
-------	--	--	-----	--	--	---	---------------	---	---------------

3.1.3	Ширина пути движения в чистоте:  - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание – не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м	5.2.1, 5.2.2 СП	нет	35, 36, 37	14, 15, 16	- вход из вестибюля в коридор ширина – 08м - ширина коридоров – 1,45м	Ширина пути движения в чистоте не соответствует	К	Расширить пути движения	Технические решения невозможны
3.1.4	Подходы к оборудованию и мебели:  - ширина не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	5.2.2 СП	нет	35, 36, 37	11, 12, 13	ширина коридора – 1,45м	Подходы к оборудованию и мебели не оборудованы	К,О,С	Оборудовать подходы к оборудованию и мебели	Технические решения невозможны
3.1.5	Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°)	5.2.2 СП	есть	35,36, 37	13	Диаметр 8,25 м	-	-	-	-

3.1.6	Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов, аппаратов и устройств)	- размер в плане не менее 0,9 x 1,5 м	5.2.2 СП	есть	35, 36, 37	13	Свободное пространство есть Размер 3,44 x 4,40		
3.1.7	Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью:	- глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина не менее 1,5 м	5.2.2 СП	есть	35, 36, 37	13	Пространство для маневрирования кресла-коляски в фойе есть Ширина – 4,40 м. Длина – 3,44		

	<p>не должны выступать более чем: - на 0,1 м (при размещении на стенах); на 0,3 м (при размещении на отдельно стоящей опоре); - должны иметь закругленные края</p>	<p>5.2.7 СП</p>	<p>есть</p>	<p>35,36, 37</p>	<p>13</p>	<p>Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях на высоте 1,20 м от уровня пола</p>			
<p>3.1.8</p>	<p>Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях (на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола)</p>								
<p>3.1.9</p>	<p>В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать</p>		<p>нет</p>	<p>35,36, 37</p>	<p>13</p>	<p>Нет звуковых информаторов и текстофонов</p>	<p>Звуковые информаторы и текстофоны отсутствуют</p>	<p>Установить звуковые информаторы и текстофоны</p>	<p>Текущий ремонт</p>



3.2.4	<p>Ступени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одинаковая геометрия;</li> <li>- сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью;</li> <li>- ширина проступей - не менее 0,35 м до 0,4 м;</li> <li>- высота подьема ступени - не более 0,12 - 0,15 м;</li> <li>- боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м</li> </ul>	4.1.12 СП	есть	2,8,4, 33	19, 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- одинаковые</li> <li>- сплошные, ровные,</li> <li>- ширина 0,35 м,</li> <li>- высота 0,14 м</li> <li>- боковые края без бортиков</li> </ul>	-	К,О,С	-	-
3.2.5	<p>Ограждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м)</li> </ul>		нет	2,8,4, 33	20	Ограждения отсутствуют	Не соответствует СП	Оборудовать ограждения под маршем	Ремонт	Т





3.3.5	Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):	по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м	5.2.15 СП						
3.3.6	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей - расстояние между поручнями пандуса 0,9 – 1,0 м							
3.3.7	Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур)								



3.4.4	<p>Подъемная платформа (подъемник):</p>	<p>- соответствие ГОСТ; - обеспечить выход только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами - свободное пространство перед подъемными платформами 1,6 x 1,6м</p>	ГОСТ Р 51630, 5.2.21 СП	-	-	-	-
3.5	Дверь				Ширина – 0,8 м		
3.5.1	Дверной проем:	<p>- ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)</p>	5.2.4.СП	есть	15,4 0,24,	Дверной проем – 0,8м	<p>Расширить дверной проем</p> <p>К.О</p> <p>Ремонт</p>

3.5.2	Крепление двери:	- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты	нет	12. 14. 15. 24	- на петлях, без фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто» - не обеспечивают задержку автоматического закрывания	- на петлях, фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто» отсутствуют, - нет крепления обеспечивающего задержку автоматического закрывания	- установить фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто»; - установить крепление обеспечивающее задержку автоматического закрывания	Ремонт
3.5.3	Порог и перепад высот в дверном проеме:	- отсутствует или не более 0,014 м	есть		Высота – 0,08	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							

3.6.1	<p>Площадь пожаробезопасной зоны;</p> <p>- 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске);                  - 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим);                  - 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно);                  - 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим)</p>	5.2.28 СП	нет	44, 45, 46, 47, 48	<p>Пожаробезопасной зоны нет</p>	<p>Пожаробезопасной зоны нет</p>	<p>К.О.Г.С.У</p> <p>Технические решения невозможны</p>
3.6.2	<p>Ступени маршей эвакуационных лестниц</p>	5.2.31 СП	нет		<p>Ступени маршей не выделены краской светящейся в темноте</p>	<p>Отсутствует выделение ступеней маршей светящейся краской</p>	<p>С</p> <p>Нанести выделение</p> <p>Ремонт</p>

	ОБЩИЕ требования к зоне						- Нет приборов и устройств для открывания и закрывания дверей. горизонтальных ручек, рычагов и др. - Звуковые информаторы и текстотоны отсутствуют.	1. Текущий ремонт 2. Технические решения невозможны	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДП-И (Г), ДУ (У)	35, 36, 37	Папка № 3	1. Технические решения невозможны 2. Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: